

Beredskabsplan for Omø Vandværk A.M.B.A.

Omø Vandværk, Ørevej 18, 4245 Omø

Oversigt over boringer:

Sommerhusområde:	nr. 219.170
På Vandværksgrunden:	nr. 219.24
75 meter NV for Vandværket:	nr. 219.25
110 meter N for Omø Vandværk	nr. 219.289

Der kan lukkes for vandet følgende steder:

På Omø Vandværk kan lukkes for vandet til følgende to området – dels syd for vandværket og dels resten af øen.

Overfor Omø Kirke ved siden af brandstander forefindes en stophane, således at der alene kan aflukkes for vandforsyningen til havneområdet og Skovbanken.

Ved Langeklinten 1 forefindes en stophane, således at der kan lukkes for vandforsyningen for Langeklinten

Ved Søvej 28 forefindes en stophane, således at der kan lukkes for vandforsyningen for Søvej 28 - 26

Ved Søvej 17 forefindes en stophane, således at der kan lukkes for vandforsyningen for Søvej 26 - 2

Overfor Revvej 1 forefindes stophaner, således at der kan lukkes for vandforsyningen til henholdsvis til Skovbanken og til havneområdet.

I sommerhusområdet på Øret findes ved hver stikvej sektionsmålere, således at der kan lukkes for vandforsyningen til de enkelte sommerhusveje.

Ved det NØ hjørne af vandværkets grundareal med boring 219.289 forefindes stophane, der lukker for vandforsyningen til mosen og Fyret.

Akut forurening:

I tilfælde af akut forurening aflukkes boringer. Via laboratoriet Eurofins tages vandprøver, så forureningen kan lokaliseres.

Der informeres via aviser, radio og TV.

I tilfælde af lokal forurening af ledningsnettet aflukkes områdemålere.

Slagelse	EKSTERN TELEFONLISTE	
Kommune		
Beredskabsplan Omø Vandforsyning		Dato:7. november 2022


	TELEFON		
Kontakt	Dag	Aften	Mobil
Alarmcentralen	112	112	112
Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Øst Islands Brygge 67 2300 København S	7222 7450 (mandag- fredag: kl. 8.00-15.00) E-mail: trost@sst.dk	7022 0268	
Politi	114	114	114
Falck	7010 2030	7010 2030	7010 2030
Lokalradio / TV	TV2 Øst 5536 5656		
Regionalradio / TV	DR Sjælland 5575 3400		
<i>Lokal avis</i>	Sjællandske 7245 1400		
Slagelse Sygehus	5855 9000		
Lægevagten	1818		
Slagelse Beredskab	5857 9724		

Omø Vandværk	TELEFONLISTE	
Beredskabsplan Omø Vandforsyning		Dato: 7.11.2022

	TELEFON		
Kontakt	Dag	Aften	Mobil
Formand Gitte Lunding	5091 4137	5091 4137	5091 4137
Vandværksbestyrer Allan Rasmussen	3097 9169	3097 9169	3097 9169
Bestyrelsesmedlem Ole Odsgaard	6172 5249	6172 5249	6172 5249
Bestyrelsesmedlem Karsten Bruun	2757 6324	2757 6324	2757 6324
Bestyrelsesmedlem Aksel Leck Larsen	3024 0107	3024 0107	3024 0107
Bestyrelsesmedlem Birthe Jørgensen	5161 8277	5161 8277	5161 8277
VVS-mester OP VVS	58 19 6068	58 19 6068	58 19 6068
El-installatør Aage Langkjær	5819 4283	5819 4283	4016 4283
Entreprenør Ole Larsens Eftf.			Finn Gripping: 2045 2636 Gustav Hansen: 3054 2071
Omø Beredskab			2011 9972
Sygeplejerske Katja Rasmussen Omø Hjemmepleje	2769 9169	2769 9169	2769 9169
Laboratorium Eurofins	7022 4266		
Omø Færgen	5857 4740	2441 4219	2441 4219
Vognmand Johannes Rasmussen tankvogn	5929 3123		

Alarmeringsplan

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.



Information til forbrugerne

Forbrugerne informeres omgående gennem radio eller husstandsdelte informationer, hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt, og følsomme forbrugere på den interne telefonliste informeres pr. telefon. Hvorvidt vandet er sundhedsskadeligt, afgøres af kommunen i samråd med embedslægen.

Radioinformation anvendes også ved svigtende vandforsyning i forbindelse med strømsvigt eller ledningsbrud, der berører mange eller alle forbrugere.

Er der tale om mindre overskridelse af nogle grænseværdier, der ikke vurderes at indebære sundhedsrisiko, orienteres forbrugerne ved udsendelse af skriftlig information.

Pressen informeres altid, når der udsendes information til forbrugerne.

Informationens indhold

- ◆ Hvilke områder er berørt?
- ◆ Årsag til problemet (bakterier, pesticider, strømsvigt, ledningsbrud mv.)
- ◆ Konsekvens for forbrugerne. (må vandet bruges? Kogepåbud? må ikke drikkes)
- ◆ Hvad gøres der for at normalisere vandforsyningen? Varighed
- ◆ Hvornår kommer der ny information?
- ◆ Husk også at informere, når forsyningssituationen er normal igen.

Hvem informerer og udtaler sig?

Formanden informerer og udtaler sig på vandværkets vegne til pressen. Der informeres IKKE om sundhedsrisiko, det overlades til embedslægen.

Nødforsyning

Der etableres en midlertidig forsyning. Følgende muligheder foreligger:

- ◆ Levering af vand til rentvandsbeholderen på Omø Vandværk fra tankvogn.
- ◆ Opstilling af tankvogn på centralt sted til afhentning af vand til drikkebrug.